


ЗАБЕЛЕЖКА

Преминаващите проводници виж на съответния етаж – сутерен и втори етаж

GROUND FLOOR

"ФАКТОР 2002" ЕООД
Лиценз № АК-000420/21.06.2005г.
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВОСТВИЕТО НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
Подпис: *Иван Д. ДЯНКОВА*

Управление: *Иван Д. ДЯНКОВА*



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 00733
ИНЖ. АНГЕЛА
ДЯНКОВА

СВТ 4x10mm² от табло мерене – ТЕ
продължението виж на лист 1

ТОКОВИ КРЪГА

т.кр. N 1 – ПВВМ 3x1,5mm²
т.кр. N 2,3,4 – ПВВМ 3x2,5mm²
т.кр. N 5 – ПВВМ 3x4mm²

съгласували :			Обект: Жилищна сграда N 2 в УПИ VIII-50, п.з. 5 с. Александрово, община гр. Поморие		
Арх	арх. Щерев		Възложител	"Александрово Холдингс" ООД	
ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ ПЪРВИ ЕТАЖ			част: Ел	фаза: ТП	М 1 : 50
СК	инж. Апостолова		лист : 3/8	11. 2006г.	
ВиК	инж. Пенчева		проектант	инж. Славова	
ОВ	инж. Ранова				